

Deklaracja nr 01/S/14

Firma BTS deklaruje zgodność poniższych badań przeprowadzonych do następujących produktów:

- ruszt wpustu ulicznego żelbetowy T15,
- ruszt wpsutu ulicznego polimerowo-cementowy T25,
- ruszt wpsutu ulicznego polimerowo-cementowy T40,

Badaniu doświadczalnemu zostały poddane powyższe produkty pod kątem przepustowości otworów na przepływ wody opadowej.

Założenia:

1. Produkty badano umieszczone w korpusie,
2. Każdy z zastosowanych produktów posiadał 12 otworów,
3. Badaniu podlegała powierzchnia przepustowości produktu wraz z powierzchnią szczelin między zamontowanym wpustem a korpusem,
4. Badania przeprowadzono 13-krotnie przy ilości wody: 30 l celem wyeliminowania wpływu różnicy ciśnień.

Wyniki:

Produkt posiada przepustowość: 13,76 l/s

W związku z powyższym potwierdza się, że badane produkty: wpusty uliczne **spełniają wymóg odbioru normatywnej ilości wody z powierzchni 0,03 ha.**

BTS
Marcin Szymała
ul. Jacka 18, 41-707 Ruda Śląska
tel./fax (0-32) 2427109/602651499
NIP 641-226-63-02

.....
kierownik zakładu